



B.1 AstrolT Transfer Üniteli Ve Hata Tespit Sistemli İzole Güç Panoları



B-TİBBİ İZOLASYON İZLEME SİSTEMLERİ

Pano A1 kalite, ön kapı ve karkas 2 mm pano sacı, diğer kapılar 1.5 mm DKP sactan imal edilmiştir. Pano içerisinde havalandırmanın sağlanması amacıyla 2 adet termostat kontrollü ve filtreli 40 m³/h; 230V / 50Hz fan kullanılmıştır. Yan ve arka kapakları contalı ve havalandırma pancuru filtreli. RAL 7032 renk elektrostatik fırın boya ile boyalıdır. Taşıma amacıyla üstten kancalıdır. Ön kapı kilitleri ispyonlet tipindedir. Enerji kablusunun girişi için panonun üst kapağında ve arka kapağında 2 girişe sahiptir ve toz girişine engel olacak düzenek mevcuttur. IEC standartlarına uygun kablo, büküm ve pabuçlama ile imal edilmiştir. Pano ile ilgili teknik çizimler ve kullanma talimatı pano ön kapağındaki cepe konularak teslim edilir. Transfer şalterleri ve hat kontaktörleri hattın gücüne ve kısa devre akımına uygun ve projeye belirtilen özelliklerdedir. IT sistem sekonder dağıtım çıkışları uygun güçte çift kutuplu otomatik sigortalar ile yapılmıştır. Beslenen noktanın enerjilendirilmesi veya enerjisiz bırakılması için panel içinde bir adet yük ayırıcı şalter bulunur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇIKIŞ GÜCÜ	2 10 kVA
BESLEME TİPİ	MONOFAZE
NOMİNAL BES. GERİLİMİ	230V AC
FREKANS	50 60 Hz
ÇIKIŞ GERİLİMİ	230V AC
İZOLASYON SEVİYESİ	3 Kv / 1 min
MAHFAZA KAÇAK AKIM	< 0,5 Ma
CEVAP ARALIĞI	50K ... 5000 Kohm
İZOLASYON HATA TESPİT SÜRESİ	< 0,5 sn
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-5 ... +50 C derece
KORUMA SINIFI	IP 31
HAVALANDIRMA	2 ADET FAN
ÖLÇÜM DEĞERLERİ	İZOLASYON HATASI
	AŞIRI YÜK
	TARFO SICAKLIĞI
GİRİŞ SİGORTA TİPİ	C TİPİ AOS
ÇIKIŞ SİGORTA TİPİ	C TİPİ ÇİFT KUTUPLU AOS
ÇIKIŞ SİGORTASI SAYISI	12 ADET
PANO RENK	RAL 7032
PANO ÖLÇÜLERİ	60 X 60 X 170 cm
UYUMLU STANDARTLAR	TS IEC 60364-7-710 : 2004
UYUMLU ŞARTNAMELER	SAĞLIK BAKANLIĞI, TOKİ, BAYINDIRLIK

