



B.1.8 AstroIT Çift Hat Gerilim Kontrol Cihazı LM-201



B-TİBBİ İZOLASYON İZLEME SİSTEMLERİ

Ayarlanmış olan düşük gerilim değeri ve aşırı gerilim değerlerinde hat transferi yapar. Transfer değerleri kontrol cihazı üzerinden değiştirilebilir. Çift hat gerilim kontrol rölesinin cevap zamanı 250ms den daha kısadır ve üzerinde bulunan 3 adet yeşil renk led sinyal olambası giriş ve çıkış gerilimin değerlerinin sınır değerlerde olduğunu gösterir. Düşük gerilim değeri 0,7...0,9. Un arasında, aşırı gerilim değeri ise 1,15 değerine transfer kontrol cihazı üzerinden ayarlanabilir. Gerilim kontrol cihazı iç bağlantıları ve terminallerinin koruma sınıfı IEC 61000-6-2 ve IEC 61000-6-4'e uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER	
BESLEME GERİLİMİ	24V DC
GÖRSEL UYARI	LED
CEVAP ZAMANI	< 250 ms.
DÜŞÜK GERİLİM DEĞERİ AYARI	0,7...0,9
AŞIRI GERİLİM DEĞERİ AYARI	1,15
UYUMLU STANDARTLAR	TS IEC 60364-7-710:2004
	IEC 61000-6-4, IEC 61000-6-2

